

送風機性能曲線図

BLOWER PERFORMANCE CURVE


試験 TESTED BY 遠藤

CUSTOMER

試験日 DATE OF TEST . . .

検図 CHECKED BY 土屋

送風機名称 BLOWER TITLE		セットファン		形式 TYPE	KF-100		形式 TYPE	全閉形		電源 SOURCE	3 A.C.		
(吐出)口径 OUTLET				65 × 65 mm				OUTPUT	0.1 kW		POLES	2	
室温 ROOM TEMP.		20		製番 MFG. NO.				THERMAL CLASS		120(E)		BEARING NO. (L.S. O.S.) 6202ZZ () 6202ZZ	
周波数 FREQUENCY	静圧 STATIC PRESS(Ps)	風量 AIR QUANT(Q)		電圧 VOLTAGE(E)	電流 CURRENT(I)		回転数 SPEED(N)						
50 Hz	MAX. - kPa	MAX. - m ³ /min		- V	- A		- min ⁻¹						
60 Hz	MAX. 0.5 kPa	MAX. 6.5 m ³ /min		200 V	0.53 A		3475 min ⁻¹						



* 本特性は標準吸込状態における代表特性で、製品偏差は抵抗曲線上で± 10%です。

OUTLET MEASURED	OUT 絞り THROTTLE	ピトー管測定 PITOT TUBE METHOD
備考 REMARKS 点線部分は使用できません。		図番: KF16K2704F



西村電機株式会社
NISHIMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.